



**BUREAU  
VERITAS**

Industry Division



Organismo  
Argentino de  
Acreditación

Organismo de Certificación  
de Productos  
OCP 002

ORGANISMO DE CERTIFICACIÓN ACREDITADO POR EL ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA – ROC 002  
RESOLUCIÓN ENARGAS N° RESFC-2019-56-APN-DIRECTORIO#ENARGAS

# CERTIFICATE OF APPROVAL CERTIFICADO DE APROBACIÓN

## N° BVA / GN / 0347 - 25

ESTE CERTIFICADO ANULA Y REEMPLAZA AL CERTIFICADO N° BVA/GN/0066-24

*This certifies to*

Se certifica a

**SIAT S.A.**

**Planta Villa Constitución**

Della Paolera 299 (1001) - C.A.B.A., Rep. Argentina

*Product*

Producto

**RECUBRIMIENTO EPOXÍDICO EN CAÑOS DE ACERO  
PARA CONDUCCIÓN DE GAS EN INSTALACIONES INTERNAS**

**Marca: Tenaris Epoxy**

*Complies with the requirements of Standard*

Cumple con los requerimientos de la Norma

**NAG 251:1996**

*Made in*

Industria

**Argentina**

*This certificate is valid until*

Este certificado es válido hasta el

**15 de Enero de 2026**

*At / on*

Emitido en

**Buenos Aires, 15 de Mayo de 2025**

**ING. EDUARDO A. CÚNEO**

Gerente Certificación Gas y Productos Industriales  
Bureau Veritas Argentina S.A.

This certificate is invalid without the annex listed on pages 2. Este certificado no es válido sin el anexo indicado en la página 2

This certificate is issued according to Bureau Veritas General Terms & Conditions of Service (Rev. 2011 A) and the Particular Conditions Rev. C.

Este certificado es expedido de acuerdo a los Términos y Condiciones Generales de Servicio de Bureau Veritas (Revisión 2011 A) y las Condiciones Particulares Rev. C.

To check its validity, call 54 11 4000-8008 - Para verificar su validez, llame al tel. 54 11 4000-8008 / e-mail: bvarg.gas@bureauveritas.com - Av. Brasil 55 CABA



**BUREAU  
VERITAS**

# ANNEX 1 ANEXO 1

Cde. **CERTIFICATE OF APPROVAL / CERTIFICADO DE APROBACIÓN**  
**N° BVA / GN / 0347 - 25**

## General information Datos generales

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Fabricante:                  | SIAT S.A. - Planta Villa Constitución   |
| Dirección:                   | Ruta N° 21 N° 6555 Km 49 (2919) Villa Constitución - Prov. de Santa Fe - Rep. Argentina |
| Representante Técnico:       | Ing. Antonella Victoria Aguirre / Ing. Veronica Susana Rodriguez Bauzada                |
| Matrícula Profesional N°:    | CIPBA 58300 / CIPBA 58333   |
| Tipo de Certificado:         | Modificación de Prototipo   |
| Matrícula de Inscripción N°: | BVG 001   |
| Matrícula del Producto N°:   | BVG 001/31  |
| Trámite Anterior:            | Certificado N° BVA/GN/0066 - 24   |

## Technical features Características técnicas

|   |               |                                   |               |           |
|---|---------------|-----------------------------------|---------------|-----------|
| Marca:  | Tenaris Epoxy | Rango de diámetro nominal:        | 3/8" a 6"     |           |
| Pintura epoxídica aprobada s/norma:   | NAG 251 (96)  | Caños de acero aprobados s/norma: | NAG 250 (96)  |           |
| Espesor del recubrimiento:  | Mínimo 300 µm | Color:                            | Amarillo ocre |           |
| <b>Pintura Epoxi Utilizada</b>  |               |                                   |               |           |
| Importador: AXALTA COATING SYSTEM ARGENTINAS.R.L. (EE.UU)   | Marca:        | NAP - GARD                        | Códigos:      | 7- 2815FG |
| Proceso de recubrimiento: Electrostático con pintura epoxi en polvo   |               |                                   |               |           |
| Marcado de la tubería: Logo Sol; Tenaris Epoxy; VC (designa Planta Villa Constitución); BVG 001/31; mes y año de fabricación; Industria Argentina |               |                                   |               |           |

Esta aprobación corresponde exclusivamente al prototipo y no implica la habilitación de los productos que se fabriquen de conformidad con el mismo. Para tal fin, cada producto deberá llevar marcado además de lo establecido en la Norma, el logotipo de identificación de acuerdo a la Resolución ENARGAS N° RESFC-2019-56-APN-DIRECTORIO#ENARGAS con leyenda BUREAU VERITAS. Toda modificación que se realice al elemento aprobado, deberá ser formalmente notificada previamente a Bureau Veritas Argentina S.A. para su consideración y/o evaluación. EL INCUMPLIMIENTO DE ESTOS REQUISITOS INVALIDA EL PRESENTE CERTIFICADO

Bureau Veritas Argentina S.A. solamente certifica que las muestras y documentación técnica del elemento presentado se ajustan a la norma de aplicación correspondiente, siendo responsabilidad del Fabricante/Importador y Representante Técnico, su ejecución de acuerdo al modelo certificado. Bureau Veritas Argentina S.A. deslinda toda responsabilidad por los daños y perjuicios que pudieran producirse por fallas o defectos de material, fabricación o su instalación. Con la suspensión o inhabilitación del fabricante, caducará automáticamente la validez de este certificado, sin necesidad de una notificación previa por parte de este Organismo de Certificación. Toda modificación, variación o alteración que se prevea realizar al producto certificado, deberá ser formalmente notificada con antelación para su consideración y/o evaluación. El incumplimiento de este requisito invalidará el presente certificado.

At / on

Emitido en

**Buenos Aires, 15 de Mayo de 2025**

**ING. EDUARDO A. CÚNEO**  
Gerente Certificación Gas y Productos Industriales  
Bureau Veritas Argentina S.A.