



**BUREAU
VERITAS**

Industry Division



**Organismo
Argentino de
Acreditación**

Organismo de Certificación
de Productos
OCP 002

ORGANISMO DE CERTIFICACIÓN ACREDITADO POR EL ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA – ROC 002
RESOLUCIÓN ENARGAS N° RESFC-2019-56-APN-DIRECTORIO#ENARGAS

**CERTIFICATE OF APPROVAL
CERTIFICADO DE APROBACIÓN**

N° BVA / GN / 0433 - 25

This certifies to

Se certifica a

SIAT S.A.

Planta Villa Constitución

Della Paolera 299 (1001) - C.A.B.A., Rep. Argentina

Product

Producto

**RECUBRIMIENTO EPOXÍDICO EN CAÑOS DE ACERO
PARA CONDUCCIÓN DE GAS EN INSTALACIONES INTERNAS**

Marca: Tenaris Epoxy

Complies with the requirements of Standard

Cumple con los requerimientos de la Norma

NAG 251:1996

Made in

Industria

Argentina

This certificate is valid until

Este certificado es válido hasta el

09 de Junio de 2027

At / on

Emitido en

Buenos Aires, 10 de Junio de 2025

ING. EDUARDO A. CÚNEO
Gerente Certificación Gas y Productos Industriales
Bureau Veritas Argentina S.A.

This certificate is invalid without the annex listed on pages 2. Este certificado no es válido sin el anexo indicado en la página 2
This certificate is issued according to Bureau Veritas General Terms & Conditions of Service (Rev. 2011 A) and the Particular Conditions Rev. C.
Este certificado es expedido de acuerdo a los Términos y Condiciones Generales de Servicio de Bureau Veritas (Revisión 2011 A) y las Condiciones Particulares Rev. C.
To check its validity, call 54 11 4000-8008 - Para verificar su validez, llame al tel. 54 11 4000-8008 / e-mail: bvarg.gas@bureauveritas.com - Av. Brasil 55 CABA



**BUREAU
VERITAS**

ANNEX 1 ANEXO 1

Cde. **CERTIFICATE OF APPROVAL / CERTIFICADO DE APROBACIÓN**
N° BVA / GN / 0433 - 25

General information Datos generales

Fabricante:	SIAT S.A. - Planta Villa Constitución
Dirección:	Ruta N° 21 N° 6555 Km 49 (2919) Villa Constitución - Prov. de Santa Fe - Rep. Argentina
Representante Técnico: Matrícula Profesional N°:	Ing. Antonella Victoria Aguirre / Ing. Veronica Susana Rodriguez Bauzada CIPBA 58300 / CIPBA 58333
Tipo de Certificado:	Aprobación de Prototipo
Matrícula de Inscripción N°:	BVG 001
Matrícula del Producto N°:	BVG 001/10

Technical features Características técnicas

Marca:	Tenaris Epoxy	Rango de diámetro nominal:	3/8" a 6"
Pintura epoxídica aprobada s/norma:	NAG 251:1996	Caños de acero aprobados s/norma:	NAG 250:1996
Espesor del recubrimiento:	Mínimo 300 µm	Color:	Amarillo ocre
Pintura Epoxi Utilizada			
Importador: AXALTA POWDER COATING SYSTEMS ANDINA S.A.S. (Colombia)	Marca:	NAP - GARD	Códigos: 7- 2815FG
Proceso de recubrimiento: Electrostático con pintura epoxi en polvo			
Marcado de la tubería: Logo Sol; Tenaris Epoxy; VC (designa Planta Villa Constitución); BVG 001/10; mes y año de fabricación; Industria Argentina			

Esta aprobación corresponde exclusivamente al prototipo y no implica la habilitación de los productos que se fabriquen de conformidad con el mismo. Para tal fin, cada producto deberá llevar marcado además de lo establecido en la Norma, el logotipo de identificación de acuerdo a la Resolución ENARGAS N° RESFC-2019-56-APN-DIRECTORIO#ENARGAS con leyenda BUREAU VERITAS. Toda modificación que se realice al elemento aprobado, deberá ser formalmente notificada previamente a Bureau Veritas Argentina S.A. para su consideración y/o evaluación. EL INCUMPLIMIENTO DE ESTOS REQUISITOS INVALIDA EL PRESENTE CERTIFICADO

Bureau Veritas Argentina S.A. solamente certifica que las muestras y documentación técnica del elemento presentado se ajustan a la norma de aplicación correspondiente, siendo responsabilidad del Fabricante/Importador y Representante Técnico, su ejecución de acuerdo al modelo certificado. Bureau Veritas Argentina S.A. deslinda toda responsabilidad por los daños y perjuicios que pudieran producirse por fallas o defectos de material, fabricación o su instalación. Con la suspensión o inhabilitación del fabricante, caducará automáticamente la validez de este certificado, sin necesidad de una notificación previa por parte de este Organismo de Certificación. Toda modificación, variación o alteración que se prevea realizar al producto certificado, deberá ser formalmente notificada con antelación para su consideración y/o evaluación. El incumplimiento de este requisito invalidará el presente certificado.

At / on
Emitido en
Buenos Aires, 10 de Junio de 2025

ING. EDUARDO A. CÚNEO
Gerente Certificación Gas y Productos Industriales
Bureau Veritas Argentina S.A.

This Annex is an integral part of the Certificate of Approval and should be read in conjunction with the same.
El presente Anexo es parte integral del Certificado de Aprobación, y deberá ser leído conjuntamente con el mismo.